



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- Państwowy Zakład Higieny

Zakład Higieny Środowiska

ATEST HIGIENICZNY **HK/K/0675/01/2016**

HYGIENIC CERTIFICATE

ORIGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **Jednostki wewnętrzne: AS..G (09,12LT ,07,09,12,14LU, 07,09,12LL, 18,24,30LF, 30,36LM); AUXG (18,24,30,36,45,54LR); jednostki zewnętrzne: AO..G (07,09,12,14LT/LU/LL, 18,2430LF, 30,36LM; 12,14,18,24,30,36,45, 54LB)**

Zawierający / containing: polistyren, miedź i inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: wentylacji oraz grzania/chłodzenia powietrza w pomieszczeniach budynków: mieszkalnych, użyteczności publicznej, produkcyjnych, usługowych, produkcji i przechowywania żywności, zakładach opieki zdrowotnej.

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie atestowanych klimatyzatorów musi być zgodne z przepisami dotyczącymi pomieszczeń, do których jest nawiewane powietrze; z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych (sale operacyjne, wybudzeniowe, OIOM.....).

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych produktu

/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value of the product

Wytwórca / producer:

Fujitsu General Limited
1116 Suenaga, Takatsu-ku 213-8502
Kawasaki, Japonia

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

KLIMA-THERM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
04-174 Warszawa
ul. Tarnowiecka 54

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2021-08-17 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2021-08-17 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 17 sierpnia 2016

The date of issue of the certificate: 17th August 2016

Kierownik
Zakładu Higieny Środowiska

Bożena Krogulska
dr Bożena Krogulska

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakład Higieny Środowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Hygiene NIPH-NIH
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349, fax: +48 22 54-21-287